Ennatuurlijk Jaaroverzicht 2021: storingen en ernstige storingen

Algemene informatie: storingen korter dan 8 uur in 2021

Er is in 2021	102	keer een storing geweest op een van onze warmtenetten
De gemiddelde onderbrekingsduur bedroeg	209	minuten in 2021
Het gemiddelde aantal betrokken klanten per storing was	120	klanten per storing
Per klant resulteert dit in een gemiddelde onderbreking van	0,02%	% per jaar

Storingen langer dan 8 uur in 2021:

Datum	Starttijd storing	Plaats en warmtenet	Aantal klanten	Duur in minuten	Oorzaak storing
zaterdag 9 januari 2021	0.43 uur	Heerlen, 't Loon	804	827	Externe Elektriciteitsonderbreking
zaterdag 5 juni 2021	12.00 uur	Breda, Amer: Breda	273	520	Storing onderstation
donderdag 10 juni 2021	10.00 uur	Tilburg, Amer: Tilburg	172	1.222	Lekkage netwerk veroorzaakt door externe partij
zondag 29 augustus 2021	9.10 uur	Breda, Amer: Breda	184	591	Externe Elektriciteitsonderbreking
donderdag 14 oktober 2021	12.30 uur	Deventer, Nijhoffgaarde	66	1.920	Storing opwek
vrijdag 19 november 2021	17.55 uur	Breda, Amer: Breda	101	510	Storing onderstation
donderdag 16 december 2021	7.19 uur	Breda, Amer: Breda	124	552	Storing onderstation